

100 學年第 2 學期校外租屋警、消安全評核及合格名冊

為提昇校外租屋安全，以保障賃居生生命財產安全，提昇安全的租屋環境，生輔組自 101 年 4 月起辦理校外租屋警、消安全評核檢測作業。

本項作業依教育部安全評核規定，先於 4 月 17 日函文高雄市警察局及消防局，每週三配合本校派員至學生租屋處實施安全評核，本項作業訊息及評核內容本校已先以電子信件通知房東，期使房東先期瞭解本項評核作業，消除疑慮，配合學校辦理。

本校自 101 年 4 月起開始辦理警、消租屋安全評核，至 101 年 6 月 28 日止已辦理九梯次評核檢測作業，共計評核檢測 19 處租屋群，計 7 處租屋群通過警、消評核，另 12 戶不合格租屋處(均 7 床以下)也依不合格項目要求改進並擇期通知複檢，本項作業將依教育部規定持續辦理。

附件一：100 學年第 2 學期警、消租屋安全評核合格名冊及日期

樹德科技大學 100 學年第 2 學期警、消租屋安全評核合格名冊及日期				
序號	日期(星期三)	地點	評核地點	評核結果
1	4 月 17 日 1800 時至 2000 時	燕巢	深中路 57 號(電話：0937693833)	合格
2	5 月 2 日 0900 時至 1200 時	燕巢	樹德國際學苑：橫山里興龍路 66 號(電話：0972003718)	合格
3	5 月 9 日 0900 時至 1200 時	楠梓	台糖楠梓學苑：卓越路 51 巷 6 號(電話：07-3544962)	合格
4	5 月 16 日 0900 時至 1200 時	大社	大吉路 20 號 6 樓(電話：0939117175)	火警警報器故障，0523 複檢合格
5	5 月 23 日 0900 時至 1200 時	燕巢	深水里深興路 98 巷 4-7 號(電話：0975167879)	合格
6	5 月 30 日 0900 時至 1200 時	楠梓	科技學苑：芎蕉三街 126 巷 28 號(電話：07-3550938)	合格
7	6 月 13 日 0900 時至 1200 時	燕巢	深興路 15 號(電話：0922878127)	合格

附件二：警、消租屋安全評核情形

一、4 月 17 日：燕巢區深中路 57 號租屋群警、消租屋安全評核情形



二、5月2日：燕巢區橫山里興龍路66號(樹德國際學苑)租屋群警、消租屋安全評核情形



三、5月9日：楠梓區卓越路51巷6號(台糖楠梓學苑)租屋群警、消租屋安全評核情形



四、5月16日：大社區大吉路20號租屋群警、消租屋安全評核情形



5月23日：大社區大吉路20號缺失複檢改進情形(火警警報器故障，改裝獨立型獨立型偵煙偵測器)




五、5月23日：燕巢區深興路98巷4之7號租屋群警、消防屋安全評核情形



六、5月30日：楠梓區芎蕉三街126巷28號(科技學苑)租屋群警、消防屋安全評核情形



七、6月13日：燕巢區深興路15號租屋群警、消防屋安全評核情形



租屋安全評核聲明

- 一、本安全評核代表租屋防範安全評核、並非經認證即無意外事件發生之可能，請常存防災預防觀念。
 - 二、本評核僅供參考，安全各項措施是否足夠，請租屋學生、家長自行評估。
 - 三、請學生及家長共同要求房東辦理教育部租屋安全評核，多一份檢查多一份保障。
- 本校租屋安全評核承辦人：校安專員柯富榮 連絡電話：(07)6158000 轉 2115

附件三：教育部警、消租屋安全評核表：

編號：D1610□□□□□

時間：101年0月0日

樹德科技大學對高雄 00 學苑(楠梓區 00 街 00 號) 安全評核表					
項次	檢 查 內 容		檢 查 情 形		備 考
			是	否	
1	建築物具有共同門禁管制出入口且有鎖具				警察局
2	建築物內或週邊停車場所設有照明者				警察局
3	滅火器功能是否正常				消防局
4	熱水器裝設是否符合安全要求 (依本部 99 年 3 月 29 日函頒推動高級中等以上學校學生 賃居服務訪視計畫之附件 3 學生校外宿舍使用熱水器安全 診斷表實施檢核)				消防局
5	有火警警報器或獨立型偵煙偵測器				消防局
6	逃生通道是否暢通，標示是否清楚				消防局
7	學生是否知道逃生通道及逃生要領				消防局
簽 章	房 東		學 生		
	學校代表		警消 陪同人員		
評 核 結 果					
<input type="checkbox"/> 合 格			<input type="checkbox"/> 不 合 格		
核發年度高級中等以上學校學生賃居安全 標章 (證號： <u>與編號一致</u>)		建議改善事項：			
		複查時間： 年 月 日			